

SERVIÇO AUTÔNOMO MUN. DE ÁGUA E ESGOTO

AV.SANTOS DUMONT ,565 - Caixa Postal, 67 - C.N.P.J.: 78.079.639/0001-00

Fone: 043-3258-8195 - Fax: 043 3258-8195 - CEP: 86200-000 - IBIPORÃ - PR

SISTEMA DELAB - QUALIDADE DA ÁGUA TRATADA - ANÁLISES REALIZADASCIDADE/LOCALIDADE: **SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (REDES)**ANO: **2021****Mês de Janeiro**

Parâmetro	Unidade	Faixa Recomendada/Padrões Exigidos	Previstas	Realizadas	Cfe. Padrões	Fora dos Padrões	V. Mínimo	V. Máximo	Valor Médio	Perc.95
Cloro Res. Livre	mg/l	De 0.2 a 2.00 mg/l de Cloro Res.Livre	53	62	62	0	0.60	1.13	0.91	1.09
Flúor	mg/l	De 0.6 a 1.50 mg/l de Teor de Flúor	6	62	62	0	0.60	0.80	0.68	0.80
pH	-	De 6.0 a 9.50 de valor de pH	10	62	62	0	7.30	9.40	9.02	9.30
Turbidez	uT	Inferior a 5.00 uT - Unid. Turbidez	53	62	62	0	0.11	4.00	0.19	0.23
Cor Aparente	uH	Inferior a 15.00 uH - Unid. Hazen	10	62	62	0	0.50	1.80	0.53	0.50
Coli Totais		Ausência em 100 ml	53	62	62	0	0	0	AUSÊNCIA EM 100%	
Heterotróficas	UFC/ml	Máximo de 500 UFC/ml	11	18	18	0	0	41	3.08	
Escherichia coli		Ausência em 100 ml	0	62	62	0	0	0	AUSÊNCIA EM 100%	