

SERVIÇO AUTÔNOMO MUN. DE ÁGUA E ESGOTO

AV.SANTOS DUMONT ,565 - Caixa Postal, 67 - C.N.P.J.: 78.079.639/0001-00

Fone: 043-3258-8195 - Fax: 043 3258-8195 - CEP: 86200-000 - IBIPORÃ - PR

SISTEMA DELAB - QUALIDADE DA ÁGUA TRATADA - ANÁLISES REALIZADASCIDADE/LOCALIDADE: **SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (REDES)**ANO: **2021****Mês de Abril**

| Parâmetro | Unidade | Faixa Recomendada/Padrões Exigidos | Previstas | Realizadas | Cfe. Padrões | Fora dos Padrões | V. Mínimo | V. Máximo | Valor Médio | Perc.95 |
|------------------|-------------|---------------------------------------|-----------|------------|--------------|------------------|-----------|-----------|------------------|---------|
| Cloro Res. Livre | mg/l | De 0.2 a 2.00 mg/l de Cloro Res.Livre | 53 | 62 | 62 | 0 | 0.53 | 1.21 | 0.91 | 1.16 |
| Flúor | mg/l | De 0.6 a 1.50 mg/l de Teor de Flúor | 6 | 62 | 62 | 0 | 0.60 | 0.80 | 0.71 | 0.80 |
| pH | - | De 6.0 a 9.50 de valor de pH | 10 | 62 | 62 | 0 | 8.10 | 9.50 | 9.00 | 9.30 |
| Turbidez | uT | Inferior a 5.00 uT - Unid. Turbidez | 53 | 62 | 62 | 0 | 0.10 | 1.74 | 0.23 | 0.64 |
| Cor Aparente | uH | Inferior a 15.00 uH - Unid. Hazen | 10 | 62 | 62 | 0 | 0.50 | 3.00 | 0.70 | 1.37 |
| Coli Totais | PA / 100 ml | Ausência em 100 ml | 53 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | AUSÊNCIA EM 100% | |
| Heterotróficas | UFC/ml | Máximo de 500 UFC/ml | 11 | 17 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0.49 | |
| Escherichia coli | PA / 100 ml | Ausência em 100 ml | 0 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | AUSÊNCIA EM 100% | |