

Análises da água tratada Dezembro de 2019.

(Amostras coletadas no sistema de distribuição)

Mês	Parâmetro	Unidade	V.M.P. ⁽¹⁾	Total de Análises Previstas	Total de Análises Realizadas	Resultados Fora do Padrão	Resultado médio
Dezembro	Turbidez	UT ⁽²⁾	Máx 5,0	53	76	0	0,32
	Cloro Residual Livre	mg/L	0,2 a 5,0	53	76	0	0,98
	pH	---	6,0 a 9,5	dispensada	76	0	8,62
	Cor Aparente	uH ⁽³⁾	Máx 15	10	76	0	0,74
	Fluoreto	mg/L	1,5	dispensada	76	0	0,72
	Coliformes totais	NMP ⁽⁴⁾ /100mL	Ausência em 100ml	53	76	0	Ausentes
	Coliforme fecal	NMP ⁽⁴⁾ /100mL	Ausência em 100ml	53	76	0	Ausentes
	Bactérias Heterotróficas	UFC/mL	Máx. 500	11	22	0	0,26

Legislação: Portaria de Consolidação nº 5/17 MS (Federal), Anexo XX.

- (1) **V.M.P.** – Valor máximo permitido.
 (2) **UT** – Unidade de turbidez.
 (3) **uH** – Unidade Hazen(mg Pt-Co/L).
 (4) **NMP** – Número mais provável.
 (5) **UFC** – Unidades Formadoras de Colônia.